



- | | | | |
|--|---|--|--|
| | sortie | | voie
largeur : 5m pour les voies principales |
| | aire de regroupement :
éclairage : 200 lumens | | voie
largeur : 4m pour les voies secondaires |
| | extincteurs | | 33 emplacement |
| | RIA, rayon efficace de 43 m
interdistance : 43 m | | portail existant, passage libre 5m |
| | poteaux d'incendie 60 m ³ /h
sous 1 pression de 1 bar min.
interdistance : 150 m | | barrière levante manuelle, passage libre 5m |
| | sens d'évacuation vers la sortie la plus proche
éclairage : 60 lumens ; interdistance : 30 m | | parking |
| | aire de retournement | | aire de jeux : pétanque, terrain multisports, jeux enfants |
| | | | espace aquatique |
| | | | réception |